




НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система проектної документації для будівництва

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТНОЇ ТА РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ДСТУ Б А.2.4-4:2009

Видання офіційне



Київ
Мінрегіонбуд України
2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

Закрите акціонерне товариство інститут "ГІПРОЦІВІЛЬПРОМБУД"

РОЗРОБНИКИ: Г. Гвоздецька, М. Ільюк, Н. Лахман, О. Ридван (науковий керівник)

ЗА УЧАСТЮ: Українська Академія Архітектури (С. Фадєєв)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 24.01.2009 р. № 29

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-97)

**Право власності на цей документ належить державі.
Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,
тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України**

© Мінрегіонбуд України, 2009

Офіційний видавець нормативних документів
у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів
Мінрегіонбуду України
Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

	С.
1 Сфера застосування	1
2 Нормативні посилання	1
3 Терміни та визначення понять	2
4 Загальні вимоги до складу документації	3
5 Загальні вимоги до комплектування документації	3
6 Загальні правила виконання документації	6
7 Правила виконання специфікацій на кресленнях	15
8 Правила внесення змін у робочу документацію, видану замовнику	15
9 Правила прив'язки робочої документації	20
10 Правила оформлення зброшурованої документації	22
Додаток А	
Марки основних комплектів робочих креслень	24
Додаток Б	
Форми 1 і 2 – Відомості загальних даних за робочими кресленими	26
Додаток В	
Перелік стандартів ЄСКД, вимог яких підлягають урахуванню при виконанні графічної і текстової документації для будівництва	28
Додаток Г	
Перелік дозволених скорочень слів (доповнення до ГОСТ 2.316)	30
Додаток Д	
Форми 3, 4, 5 та 6 – Основні написи	32
Додаток Е	
Розташування основного напису, додаткових граф до нього та розмірних рамок на аркушах	35
Додаток Ж	
Форми 7 і 8 – Специфікації	36
Додаток И	
Форма 9 – Дозвіл на внесення змін	37
Додаток К	
Форма 10 – Таблиця реєстрації змін	39
Додаток Л	
Форма 11 – Штамп анулювання (заміни) оригіналу документа	40
Додаток М	
Форми 12 і 13 – Штампи прив'язки (перший та наступні аркуші)	41
Додаток Н	
Форма 14 – Обкладинка	42
Додаток П	
Форма 15 – Титульний аркуш	43
Додаток Р	
Форма 16 – Склад проекту	44

Додаток С

Форма 17 – Відомість про учасників проектування по кожному розділу проекту . . . 45

Додаток Т

Приклад оформлення титульного аркуша, змісту, складу проекту, підтвердження
ГАП (ГІП), відомості про учасників проектування по кожному розділу проекту . . . 46

ЗМІНА № 1 ДСТУ Б А.2.4-4:2009 "СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації",
розроблена ЗАТ «Гіпроцивільпромбуд», прийнята наказом Мінрегіону України від 01 листопада 2011 року
№ 269 з наданням чинності з 1 лютого 2012 року.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Структурний елемент «Зміст».

Вилучити рядок:

"Додаток Н Форма 14 – обкладинка 42".

Доповнити рядком такого змісту з відповідним позначенням сторінки:

"Додаток У Шифри розділів проектної документації "

Розділ 2 доповнити такими посиланнями:

"ДСТУ ГОСТ 13.1.002:2007 Репрографія. Мікрофотомування. Документи для мікрофільмування. Загальні вимоги та норми (ГОСТ 13.1.002-2003, IDT)

ДСТУ 33.201:2004 Страховий фонд документації. Страховий фонд документації на об'єкти будівництва. Порядок створення".

Пункт 3.6 викласти в новій редакції:

"3.6 марка основного комплекту

Окреме позначення кожного основного комплекту креслень за видами будівельних та монтажних робіт або розділу проекту, які наведено у додатку А".

Розділ 3 доповнити пунктами 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15:

"3.10 основний напис

Сукупність зведень про проектний документ, що містяться в графах таблиці встановленої форми, поміщеної на аркушах проектної і робочої документації

3.11 робоча документація

Сукупність комплектів робочих креслень за видами будівельних і монтажних робіт, доповнених прикладеними документами, на які є посилання, а також які додаються, передбачені відповідними стандартами СПДБ, які необхідні для виконання будівельно-монтажних робіт

3.12 координатні осі

Умовні лінії, які визначають у плані розташування будівлі та призначенні для розміщення основних несучих конструкцій будівлі або членування їх на модульні кроки

3.13 шифр проекту

Буквений або буквено-цифровий індекс, який входить у позначення проектної документації або її розділу об'єкта будівництва, які наведені в додатку У

3.14 загальна пояснювальна записка

Зброшуртований текстовий документ – перший том багатотомної комплексної проектної документації, який включає загальні відомості про об'єкт в обсязі розділу «Загальні положення», згідно з додатками Ж або И ДБН А.2.2-3, надає коротку характеристику об'єкта будівництва та його склад для визначення містобудівних, архітектурних, художніх, екологічних, технічних, технологічних, інженерних рішень об'єкта, визначення кошторисної вартості будівництва і техніко-економічних показників

3.15 пояснювальна записка Текстова частина зброшуркованого документа, що складається для кожного розділу комплексної проектної документації відповідної марки та назви згідно із складом проекту, яка дає стислу характеристику об'єкта будівництва та його склад, наводить конструктивні, технічні, технологічні та інженерні рішення об'єкта згідно з вимогами додатків Ж або И ДБН А.2.2-3*.

Пункт 5.1.2. Перелік документів і матеріалів проекту (наведені під дөфісами) викласти у такому порядку:

"- титульний аркуш;

- зміст;

- склад проекту;

- підтвердження ГАП (ГІП) про відповідність чинним нормам, правилам та стандартам;

- відомості про учасників проектування по кожному розділу проекту;

- основний текст документа;

- вихідні дані для проектування (додатки);

- основні креслення, передбачені будівельними нормами і правилами.

Правила оформлення титульного аркуша, складу проекту, змісту, підтвердження ГАП і відомості про учасників проектування наведені у розділі 10 та у додатку Т".

Доповнити цей пункт абзацом такого змісту:

"Кількість окремих документів визначається керівником проекту в залежності від обсягів проектної документації".

Пункт 5.1.5. У другому реченні слова: "розділу 11" замінити словами: "розділ 10", далі – за текстом.

Пункт 5.2.3 доповнити абзацом такого змісту:

"Для лінійних споруд, генерального плану та зовнішніх комунікацій:

Приклад

2345-00-К3; 2345-00-ГП; 2345-00-ЗВК ,

де К3; ГП; ЗВК – марки основних комплектів робочих креслень, наведених у додатку А".

Сторінка 10 стандарту. Текст під знаком виноски ") викласти в новій редакції:

") Для розділів проекту, які відносяться до об'єкта будівництва у цілому (пояснювальна записка, генеральний план і транспорт тощо), а також для робочих креслень лінійних споруд, генерального плану, зовнішніх комунікацій цю частину базового позначення замінюють нулями (00) або виключають".

Виноску ")" вилучити.

Пункт 5.2.9. Перелічення "е)", "ж)" замінити новими переліченнями "е)", "ж)", "и)" такого змісту:

"е) відомості про те, кому належить дана інтелектуальна власність (за необхідності) та авторське право згідно з законодавством України (охоронний знак захисту авторського права © із зазначенням організації-розробника) щодо захисту інтелектуальної власності та рік її розроблення розміщують на звороті сторінки «титульний аркуш» текстової документації в нижньому правому куті аркуша та біля прізвища автора – див. 10.8);

ж) запис щодо необхідності створення страхового фонду документації, якщо такий об'єкт будівництва входить до переліку об'єктів і споруд за яким проектна документація обов'язково складається до страхового фонду документації згідно з ДСТУ 33.201;

и) інші необхідні вказівки".

Пункт 6.1. У другому абзаці після слова "тиражування" доповнити словами: "та мікрофільмування", далі – за текстом.

Доповнити цей пункт абзацом такого змісту:

"Креслення лінійних споруд, генеральних планів та зовнішніх комунікацій, розташовують довгою стороною умовної межі території вздовж довгої сторони аркуша, при цьому орієнтування креслень, якщо є така можливість, повинно бути спрямоване північною частиною нагору. Можливе відхилення орієнтації на північ у межах 90° ліворуч або праворуч. Плани будинків і споруд на кресленнях різних марок, розташовані на різних аркушах повинні мати однакову орієнтацію, що збігається з їх орієнтацією на генеральному плані або з поворотом стосовно цього положення".

Пункт 6.2 доповнити абзацами такого змісту:

"Розмір масштабу планів та видів, якщо це передбачено відповідним ДСТУ, відтворюють у місцях, передбачених цим стандартом. Наприклад, на аркушах планів автомобільних доріг, запізниць, генеральних планів, ділянок – у правому нижньому куті графі 4 основного напису форми 3 після найменування зображення.

При відтворенні на аркуші двох і більше зображень, виконаних у масштабах, що відрізняються від наведених у основному написі, масштаб зазначають на полі креслення після найменуванням кожного зображення.

Приклад

А-А (1:1); Б-Б (5:1)".

Пункт 6.11. У першому реченні слово "насічками" замінити словом "засічками", далі – за текстом.

Пункт 6.27 доповнити абзацом такого змісту:

"На кресленнях (за винятком форматів А4) над основним написом та ліворуч від нього повинні бути залишені резервні поля (місце) не менше ніж 60 мм для внесення, за необхідності в таблицю змін та інших написів і штампів".

Пункт 6.28. Останній абзац доповнити після коми словами: "при цьому графа 5 заповнюється як графа 4".

Пункт 8.5.20 викласти в новій редакції:

"8.5.20 При внесенні будь-яких змін у відомість креслень основного комплекту і документи, які додаються у «Загальні дані», цей аркуш повинен бути замінений з фіксацією наведених змін у таблиці змін із прочерком у графі «Кільк.».

Пункт 8.5.24 викласти в новій редакції:

"8.5.24 Внесення змін в креслення, створені з допомогою комп'ютерних технологій виконуються лише заміною креслень, випуском додаткових креслень або аннулюванням.

Допускається вносити зміни в такі документи рукописним способом згідно з вимогами 8.5.4 – 8.5.19".

Пункт 10.1 викласти в новій редакції:

"10.1 Кожний зброшуртований документ оформляють фіrmовою або прозорою пластиковою обкладинкою. Обкладинку не нумерують і не включають у загальну кількість сторінок".

Підпункт 10.3.1 викласти в новій редакції:

"10.3.1 Загальні положення (загальна пояснювальна записка):

а) керівник або головний інженер проектної організації;

б) головний архітектор організації (за наявності в штатному розкладі);

в) головний архітектор (інженер) проекту.

На титульному аркуші загальної пояснювальної записки підпис керівника (головного інженера) проектної організації повинен бути завірений печаткою організації, а підпис ГАПа – персональною печаткою (де наведено дані про № кваліфікаційного сертифіката архітектора та ким він виданий)*.

Пункт 10.4. Другий абзац викладти в новій редакції:

"Номер сторінки на аркушах текстових і графічних документів зазначають у правому верхньому кутку робочого поля аркуша під час одностороннього друкування, а для двостороннього друкування також на зворотному боці сторінки у верхньому лівому кутку".

Пункт 10.5 викладти в новій редакції:

"10.5 У кожному томі, книзі, альбомі або випуску після титульного аркуша наводять «Зміст», який виконують за формою 2 додатку Б, перший аркуш оформляють основним написом за формою 5, наступні – за формою 6 додатку Д. Приклади оформлення аркуша «Зміст» наведено на Т.2 або Т.6 у додатку Т".

Пункт 10.6 викладти в новій редакції:

"10.6 Склад проекту наводять у відомості, яку виконують за формою 16 додатку Р. У відомості наводять послідовний перелік томів (книг, альбомів, випусків) проектної документації. Перший аркуш складу проекту оформляють основним написом за формою 5, наступні за формою 6 додатку Д. Приклад оформлення «Склад проекту» наведено на Т.3 у додатку Т".

Пункт 10.7 викладти в новій редакції:

"10.7 Запис про те, що проект (робочий проект) розроблений відповідно до чинних норм, правил та стандартів, наводять у першому томі загальної пояснювальної записки, який підписує головний архітектор проекту, завірюючи його своєю печаткою (де наведено дані про № кваліфікаційного сертифіката архітектора та ким він виданий), та головний інженер проекту (за наявності) на аркуші з основним написом за формою 5 додатку Д. Приклад оформлення підтвердження ГАП (ГП) наведено на Т.4 у додатку Т".

Пункт 10.8 викладти в новій редакції:

"10.8 Відомості про учасників проектування по кожному розділу проекту виконують за формою 17 додатку С, після «Підтвердження ГАПа (ГПа)». Біля прізвищ авторів архітектурного рішення проекту можуть бути проставлені знаки охорони авторських прав ©. Перший аркуш оформляють з основним написом за формою 5, наступні за формою 6 додатка Д. Приклад оформлення відомості про учасників проектування наведено на Т.5 у додатку Т".

Пункт 10.9 викладти в новій редакції:

"10.9 Першим томом проекту (робочого проекту) є том «Загальні положення», якщо пояснювальна записка об'єднує всі розділи проекту (в невеликих за обсягами документації проектах), вона іменується «Загальна пояснювальна записка». Першим розділом загальної пояснювальної записки проекту повинен бути розділ із назвою «Загальні положення». Кожний перший аркуш розділу проекту (робочого проекту), який включений в том (книгу, альбом, випуск) пояснювальної записки, оформляють основним написом за формою 5, наступні аркуші – за формою 6 додатка Д. Кожному розділу проекту надають позначення, яке складається з базового позначення і через дефіс позначення розділу проекту відповідно до додатків «А» або «У».

Приклад

2345-3П; 2345-ГТ; 2345-Х; 2345-АР тощо.

На першому аркуші архітектурного розділу пояснювальної записки в основному написі за формою 5 додатку Д у графі 11 біля прізвищ авторів архітектурного рішення проекту можуть бути проставлені знаки охорони авторських прав ©".

Додаток А. У таблиці А.1 рядок "Залізничні колії" з маркою "ЗК" замінити на "Колії залізничні" з маркою "КЗ".

У примітці до таблиці А.1 другий абзац викладти в новій редакції:

"При цьому для марок застосовують великі літери (не більше трьох) українського алфавіту, що відповідають, як правило, початковим літерам найменування основного комплекту робочих креслень. Якщо марка складається з однієї літери, вживання літер, визначених у пункті 6.4, – є недопустимим".

Додаток Д. У додаткових графах форм 3, 4, 5, 6 у графі 20 умовне скорочення "Інв. № об." замінити на "Інв. № оп."

Додаток Е. Над основним написом праворуч додати слова:

"Приклад

© Іванов О.І., 2011" або слова: "© Іванов О.І., © КиївЗНДІЕП Україна, 2011".

Додаток Н вилучити.

Додаток П. У 13 рядку слово "Прізвища" замінити словами: "Ініціали, прізвище".

Додатки Р та С. Розмірні лінії таблиць на перетині з виносними лініями в формах 16 та 17, виконані «стрілками», замінити на «засічки».

Додаток С. У формі 17 у третьій графі заголовка відомості слово "Прізвище" замінити словами "Ініціали, прізвище".

Додаток Т. Приклад оформлення титульного аркуша Т.1 викладти в новій редакції:

Додаток Т
(довідковий)

Приклад оформлення титульного аркуша Т.1

 <p>ГІПРО ЦІВІЛЬПРОМІД</p>		УКРАЇНА вул. Гоголівська 22-24, м. Київ, МСП 01601 Tel. 486-69-08, факс 486-02-88 E-mail: gcpb@q.com.ua Web. http://www.projects.com.ua	ISO 9001:2008 Сертифікат: DE-470043 QM08									
<p>Державні ліцензії Проектні роботи - Серія АВ № 356072 від 25.06.2007 р. до 25.06.2012 р. Топографо-геодезичні - Серія АВ № 547504 від 17.08.2010 р. діє безстроково Пожежна сигналізація та інші - Серія АВ № 518632 від 26.02.2010 р. діє необмежено</p>												
<p>Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Мельникова, 46 в м. Кисві</p>												
<p>ПРОЕКТ</p>												
<p>ТОМ 1</p>												
<p>ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2345-ЗП ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН 2345-ГП АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ РІШЕННЯ 2345-АР ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ 2345-TX</p>												
<table border="1"><tr><td>Інв. №</td><td>Під час і дата</td><td>Зам. інв. №</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Інв. №	Під час і дата	Зам. інв. №							Директор або (Головний інженер інституту)	підпис	Ініціали, прізвище
	Інв. №	Під час і дата	Зам. інв. №									
Головний архітектор інституту (за наявності)	підпис	Ініціали, прізвище										
Головний архітектор (інженер) проекту	підпис	Ініціали, прізвище										
2011												
Формат А4												

Приклад оформлення аркуша змісту Т.2. У табличній формі в графі третій слово: "Аркуш" замінити словом "Примітка". Цифру "2" замінити на "стор. 2", "стор. 4", далі – за текстом. Із графи 7 (аркуш) основного напису вилучити цифру "2", а в графі 8 поставити цифру "1". У графі 10 основного напису слово "ГІП" замінити словами: "Розробив" та "Перевірив".

Приклад оформлення аркуша склад проекту Т.3. У табличній формі том 1 у графі позначення слова: «Загальна пояснівальна записка» замінити словами: «Загальні положення». Познаку "2345-ПЗ. ГП. АР. TX" замінити познакою "2345-ЗП; 345-ГП; 2345-АР; 2345-TX". У томі 7 в графі познаку "2345-ОВНС" замінити познакою "4235-ОВНС/ТОВ НВЦ", а також з

графи «примітка» вилучити слова: "ТОВ НВЦ" та вилучити виноску). Із графи 7 (аркуш) основного напису вилучити цифру "1". У графі 10 основного напису слово "ГІП" замінити словами: "Розробив" та "Перевірив".

Додаток Т. Приклад оформлення аркуша підтвердження ГАП (ГІП) Т.4 викласти в новій редакції:

Приклад оформлення підтвердження ГАПа (ГІПа) Т.4

						X				
Проект розроблений відповідно до чинних норм, правил і стандартів										
Головний архітектор проекту (підпис) (ініціали, прізвище) М.П. (особиста печатка з № кваліфікаційного сертифіката архітектора та ким він видан)										
Головний інженер проекту (підпис) (ініціали, прізвище) (при наявності)										
Підпис / дата Зам. № Ім. №	2345-ПД									
	Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Підтвердження ГАПа (ГІП)	Стадія	Аркуш	Аркушів
	Розробив							П		
	Перевірив									
	Н.контр.									

Формат А4

Додаток Т. Приклад оформлення аркуша відомості про учасників проектування Т.5. викладти в новій редакції:

Приклад оформлення відомості про учасників проектування Т.5

						X						
Розділ проекту		Посада		Ініціали, прізвище		Підпис						
Архітектурно-планувальні рішення		Начальник майстерні Головний фахівець Зав. групи Пров. арх.		XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX		XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX						
Вертикальне планування та благоустрій		Начальник відділу Пров. інж.		XXXXXX XXXXXX		XXXXXX XXXXXX						
Технологія виробництва		Начальник відділу Головний фахівець Пров. інж.		XXXXXX XXXXXX XXXXXX		XXXXXX XXXXXX XXXXXX						
Ін. №	Підпис і дата	Зам. №в. №										
									2345-ВУ			
			Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Відомості про учасників проектування	Стадія	Аркуш	Аркушів
			Розробив							P		
			Перевірив							ЗАТ "Гіпроцивільпромбуд" м. Київ		
			Н.контр.									

Формат А4

Додаток Т доповнити прикладом оформлення аркуша змісту Т.6:
Приклад оформлення аркуша змісту Т.6

		Зміст				4								
Інв. №	Гідник і дата	1	Загальні відомості		C.	6								
		1.1	Вихідні дані.....			7								
		1.2	Транспортна мережа району.....			8								
		1.3	Характеристика ст. Південний парк.....			9								
		1.4	Характеристика проектованого металургійного заводу.....			10								
		1.5	Природні умови.....			11								
		2	Станція Південний парк.....			11								
		2.1	Об'єм і характеристика перевезень.....			11								
		2.3	Система транспортного перевезення.....			12								
2.4	План і поздовжній профіль.....			14										
2.5	Земляне полотно і водовідвід.....			14										
2.6	Верхня будова колії.....			14										
2.7	Автоматика та телемеханіка руху поїздів.....			15										
2.8	Архітектурно-будівельні рішення з контрольно-габаритних пристройів.....			15										
2.9	Системи зв'язку. Перебудова ліній зв'язку.....			17										
2.10	Електротехнічні рішення.....			17										
2.11	Автоматизована система комерційного огляду потягів і вагонів.....			18										
3	Організація будівництва.....			19										
3.1	Загальні відомості.....			19										
3.2	Методи провадження будівельно-монтажних робіт.....			19										
3.2.1	Підготовка території будівництва.....			19										
3.2.2	Земляні роботи.....			19										
3.2.3	Верхня будова колії.....			20										
3.2.4	Споруди зв'язку.....			20										
3.2.5	Споруди СЦБ.....			21										
3.2.6	Електротехнічні рішення.....			21										
3.3	Обґрунтування потреби в основних матеріальних, внерегетичних ресурсах тощо ...			22										
3.4	Охорона праці.....			22										
3.5	Обґрунтування прийнятої тривалості будівництва.....			23										
3.6	Техніко-економічні показники проекту організації будівництва.....			24										
4	Охорона навколошнього середовища.....			24										
5	Протипожежні заходи та інженерно-технічні заходи цивільної оборони.....			24										
6	Організація умов праці робітників та службовців. Керування виробництвом. Штати.....			25										
7	Нова техніка й передові технології.....			26										
8	Основні техніко-економічні показники й висновки.....			27										
						5283-ПЗ								
Інв. №	Розробив	Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Пояснювальна записка	Стадія	Аркуш	Аркушів			
										P	1	42		
		Інв. №	Перевірив											
Інв. №	Н.Контр.													
											ЗАТ "Інститут Харківський ПРОМТРАНСПРОЕКТ"			

Вихідні дані для проектування (додатки)

Додаток А	Завдання на розробку робочого проекту (додаток №1 до договору № 5283).....	С. 28
Додаток Б	Технічні умови Управління Південної залізниці від 07.07.07 р. № Д/01-1111....	29
Додаток В	Технічні умови Служби сигналізації та зв'язку Управління Південної залізниці від 17.07.07 р. №Ш/17-8888.....	31
Додаток Г	Лист ТОВ "Замовника від 19.07.07 р. № 1012 з уточненими вихідними даними	32
Додаток Д	Календарний план будівництва.....	33
Додаток Е	Відомість потреби в основних конструкціях, виробах і матеріалах.....	36
Додаток Ж	Графік потреби в основних машинах і механізмах.....	38
Додаток И	Графік потреби в кадрах будівельників.....	39
Додаток К	Відомість обсягів основних будівельно-монтажних робіт	40

Креслення

5283-00-ГТ	Схема транспортної мережі району.....	43
5283-00-ГТ	Генеральний план станції Південний парк.....	45
5283-00-АБ	Архітектурно-будівельні рішення. Плани, фасади та розрізи.....	47
5283-00-ЕТР	Електротехнічні рішення.....	50

Інв. №	Підпись / дата	Зам. інв. №

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	5283-ПЗ	Аркуш
							2

Формат А4

Стандарт доповнити додатком У такого змісту:

**"ДОДАТОК У
(рекомендований)**

ШИФРИ РОЗДІЛІВ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Таблиця У.1

Найменування розділу проектної документації	Шифр розділу	Примітка
Пояснювальна записка	ПЗ	
Зміст	ЗМ	
Склад проекту	СП	
Підтвердження ГАП (ГП)	ПД	
Відомості про учасників проектування	ВУ	
Загальні положення	ЗП	
Містобудівна документація	МД	
Містобудівне обґрутування	ВМО	
Схема планування території	СПТ	
Детальний план території	ДТП	
Проект забудови території	ПЗТ	
Обстеження будівлі	ОБ	
Капітальний ремонт будівлі	КРБ	
Мала архітектурна форма	МАФ	
Паспорт зовнішнього опоряджування (фасадів)	ПЗО	
Енергетичний паспорт будівлі	ЕПБ	
Захисні споруди цивільної оборони	ЦО	
Нестандартне обладнання	НО	
Охорона впливу на навколишнє середовище	ОВНС	
Проект організації будівництва	ПОБ	
Виробничо-екологічний моніторинг	ВЕМ	
Вишукування	В	
План ліквідації аварійних робіт	ПЛА	

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система проектної документації для будівництва ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТНОЇ І РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Система проектной документации для строительства ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

System of project documents for building MAIN REQUIREMENTS FOR DESIGN AND WORKING DOCUMENTS

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює основні вимоги до проектної та робочої документації на будівництво, реконструкцію, модернізацію та ліквідацію (далі – будівництво) будівель і споруд різного призначення.

1.2 Загальні правила виконання графічної та текстової документації, встановлені у розділі 5, 6 та 10 даного стандарту, поширюються також на звітну технічну документацію з інженерних досліджень для будівництва.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН А.2.3-3-2004 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

ДБН Д.1.1-1-2000 Правила визначення вартості будівництва

ДСТУ Б А.2.4-7:2009 СПДБ. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень

ДСТУ Б А.2.4-10:2009 СПДБ. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів

ДСТУ Б А.2.4-11:2009 СПДБ. Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів

ДСТУ Б А.2.4-20:2008 СПДБ. Правила обліку та зберігання оригіналів проектної документації

ДСТУ Б А.2.4-37:2008 СПДБ. Позначення характеристики точності

ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ (ЕСКД. Загальні вимоги до виконання конструкторських і технологічних документів на друкарських та графічних пристроях ЕОМ)

ГОСТ 2.101-68 ЕСКД. Виды изделий (ЕСКД. Види виробів)

ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов (ЕСКД. Види та комплектність конструкторських документів)

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам (ЕСКД. Загальні вимоги до текстових документів)

ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам. (ЕСКД. Основні вимоги до креслень)

ГОСТ 2.113-75 ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские документы (ЕСКД. Групові та базові конструкторські документи)

ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия (ЕСКД. Технічні умови)

ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы (ЕСКД. Формати)

ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы (ЕСКД. Масштаби)

ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии (ЕСКД. Лінії)

ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные (ЕСКД. Шрифти креслярські)

ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изображения – виды, разрезы, сечения (ЕСКД. Зображення – види, розрізи, перерізи)

ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах (ЕСКД. Позначення графічних матеріалів і правила їх нанесення на кресленнях)

ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений (ЕСКД. Нанесення розмірів і граничних відхилювань)

ГОСТ 2.308-79 ЕСКД. Указание на чертежах допусков форм и расположения поверхностей (ЕСКД. Зазначення на кресленнях допусків форм і розташування поверхонь).

ГОСТ 2.309-73 ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей (ЕСКД. Позначення шорсткості поверхонь)

ГОСТ 2.310-68 ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов обработки (ЕСКД. Нанесення на кресленнях позначень покриттів, термічного та іншого видів обробки)

ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы (ЕСКД. Зображення нарізки)

ГОСТ 2.312-72 ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений (ЕСКД. Умовні зображення і позначення швів зварних з'єднань)

ГОСТ 2.313-82 ЕСКД. Условное изображение и обозначение неразъемных соединений (ЕСКД. Умовне зображення і позначення нерозімних з'єднань)

ГОСТ 2.314-68 ЕСКД. Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий (ЕСКД. Вказівки на кресленнях про маркування і таврування виробів)

ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц (ЕСКД. Правила нанесення на кресленнях написів, технічних вимог і таблиць)

ГОСТ 2.317-69 ЕСКД. Аксонометрические проекции (ЕСКД. Аксонометричні проекції)

ГОСТ 2.410-68 ЕСКД. Правила выполнения чертежей металлических конструкций (ЕСКД. Правила виконання креслень металевих конструкцій)

ГОСТ 2.501-88 ЕСКД. Правила учета и хранения (ЕСКД. Правила обліку і зберігання)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1 проектна документація

Розроблені та затверджені у встановленому порядку текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об'єктів будівництва

3.2 робочі креслення

Креслення, призначенні для виконання будівельних та монтажних робіт

3.3 ескізні креслення

Документ, що визначає вихідну конструкцію нетипового виробу, містить спрощене зображення, основні параметри та технічні вимоги до виробу в обсязі вихідних даних (задання), які необхідні для розроблення конструкторської документації згідно з ДСТУ Б А.2.4-11

3.4 кошторисна документація

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва з об'єктами та локальними кошторисними розрахунками, виконаними відповідно до вимог ДБН Д.1.1-1

3.5 основний комплект креслень

Робочі креслення, об'єднані в комплекти за марками (видами робіт), призначені для проведення будівельних та монтажних робіт

3.6 марка основного комплекту

Самостійне позначення кожного основного комплекту креслень за видами будівельних та монтажних робіт, які наведено у додатку А

3.7 провідна марка

Марка основного комплекту робочих креслень, призначена генеральним проектувальником як провідна

3.8 специфікація обладнання

Текстовий проектний документ, що визначає склад обладнання, виробів і матеріалів, і призначений для комплектування, підготовки та здійснення будівництва

3.9 репрографія

Факсимільне відтворення у будь-якому розмірі (оригінальному, збільшенню чи зменшенню) оригіналу або примірника текстового чи графічного матеріалу шляхом фотокопіювання або іншими технічними засобами

4 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ

4.1 Склад і зміст проектної документації на спорудження і реконструкцію будівель та споруд, встановлені чинними будівельними нормами та правилами.

4.2 До складу робочої документації на спорудження будинку або споруди у загальному випадку включають:

- а) робочі креслення, призначені для виконання будівельних і монтажних робіт;
- б) робочу документацію на будівельні вироби згідно з ДСТУ Б А.2.4-7;
- в) ескізні креслення загальних видів нетипових виробів згідно з ДСТУ Б А.2.4-11*;
- г) специфікації обладнання, виробів та матеріалів згідно з ДСТУ Б А.2.4-10;
- д) іншу документацію, яка додається і що передбачена відповідними стандартами Системи проектної документації для будівництва (СПДБ);
- е) кошторисну документацію за встановленими формами згідно з ДБН Д.1.1-1.

5 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ**5.1 Проектна документація**

5.1.1 Проектну документацію, призначену для затвердження (стадії ескізний проект (ЕП), техніко-економічне обґрунтування (ТЕО), техніко-економічний розрахунок (ТЕР), проект (П), частина робочого проекту (РП), що затверджується), комплектують у томи, як правило, за окремими розділами, передбаченими ДБН А.2.2-3. Кожний том нумерують арабськими цифрами:

Приклад

Том 1 – Загальна пояснювальна записка

Том 2 – Генеральний план і транспорт

За необхідності томи діляться на частини. У цьому випадку томи нумерують за типом: Том 1.1, Том 1.2.

5.1.2 Текстові (у тому числі зброшувані кошториси) і графічні матеріали, які включають у том, комплектують, як правило, у такому порядку:

- обкладинка;
- титульний аркуш;
- зміст;
- склад проекту;
- підтвердження ГАП (ГІП) про відповідність чинним нормам, правилам та стандартам;
- вихідні дані на проектування;
- пояснювальна записка (далі – ПЗ);
- основні креслення, передбачені будівельними нормами і правилами.

* – Виконують за необхідності.

Правила оформлення обкладинки, титульного аркуша, змісту і складу проекту наведені у розділі 10 та у додатку Т.

5.1.3 Кожному текстовому і графічному документу, що включений в том, надають позначення, яке вказують на обкладинці, титульному аркуші та в основних написах. До складу позначення включають базове позначення, яке встановлюють за чинною в організації системою, та через дефіс – марку і/або шифр розділу проекту. Марки розділів проекту приймають за аналогією з марками основних комплектів робочих креслень, наведеними у додатку А.

Приклади

Для текстових документів:

2345-ПЗ Розділ "Загальна пояснювальна записка"

2345-ГТ Розділ "Генеральний план і транспорт"

Для графічних документів:

2345-12-АБ Архітектурно-будівельні рішення,

де 2345 – номер договору (контракту) або шифр об'єкта будівництва;

12 – номер будинку або споруди за генеральним планом*;

2345-12 – базове позначення;

ГТ і АБ – марки розділів проекту;

ПЗ – шифр розділу проекту.

5.1.4 Текстові і графічні матеріали, які включають в том, складають, як правило, за форматом А4 згідно з ГОСТ 2.301.

У кожний том включають, як правило, не більше 250 аркушів формату А4, 150 аркушів формату А3, 75 аркушів формату А2 та 50 аркушів формату А1.

5.1.5 Загальні вимоги до виконання графічної документації наведено у розділі 6.

Текстові документи виконують згідно з ГОСТ 2.105 з урахуванням вимог розділу 11 даного стандарту.

5.2 Робочі креслення

5.2.1 Робочі креслення, призначені для проведення будівельних та монтажних робіт, об'єднують у комплекти (далі – основні комплекти) за марками відповідно до додатка А.

5.2.2 Основний комплект робочих креслень будь-якої марки може бути розділений на кілька основних комплектів тієї самої марки (з доданням до неї порядкового номера) у відповідності з процесом організації будівельних і монтажних робіт.

Приклад

АБ1; АБ2; КБ1; КБ2.

5.2.3 Кожному основному комплекту робочих креслень надають позначення, до складу якого включають базове позначення, яке встановлюють за чинною в організації системою, та через дефіс – марку основного комплекту.

Приклад

2345-12-АР,

де 2345 – номер договору (контракту) або шифр об'єкта будівництва;

12 – номер будинку або споруди за генеральним планом**;

2345-12 базове позначення;

АР – марка основного комплекту робочих креслень.

* Для розділів проекту, які відносяться до об'єкта будівництва у цілому (загальна пояснювальна записка, генеральний план і транспорт тощо), цю частину базового позначення, як правило, замінюють цифрою "0".

** Для робочих креслень лінійних споруд, генерального плану, зовнішніх комунікацій цю частину базового позначення, як правило, замінюють цифрою "0" або виключають.

5.2.4 До складу основних комплектів робочих креслень включають загальні дані за робочими кресленнями, а також креслення і схеми, передбачені відповідними стандартами СПДБ.

Загальні дані за робочими кресленнями

5.2.5 На перших аркушах кожного основного комплекту робочих креслень наводять загальні дані за робочими кресленнями, які включають:

- а) відомість робочих креслень основного комплекту, яку виконують за формою 1 додатка Б;
 - б) відомість документів, на які посилаються та які додаються. Виконується за формою 2 додатка Б;
 - в) відомість основних комплектів робочих креслень, яку виконують за формою 2 додатка Б;
 - г) відомість специфікацій (за наявності в основному комплекті кількох схем розташування), яку виконують за формою 1 додатка Б;
 - д) умовні позначення, не встановлені державними стандартами, і значення яких не вказані на інших аркушах основного комплекту робочих креслень;
 - е) загальні вказівки;
 - ж) інші дані, передбачені відповідними стандартами СПДБ.
- Вказівки щодо заповнення форм 1 і 2 наведено у додатку Б.

5.2.6 Відомість робочих креслень основного комплекту містить послідовний перелік аркушів основного комплекту.

5.2.7 Відомість документів, на які посилаються та які додаються, складають за розділами:

- а) документи, на які посилаються;
- б) документи, які додаються.

У розділі "Документи, на які посилаються" зазначають документи, на які наведені посилання у робочих кресленнях, у тому числі:

- а) креслення типових конструкцій, виробів та вузлів із зазначенням найменування та позначення серії і номера випуску;
- б) стандарти, до складу яких входять креслення, призначенні для виготовлення виробів, із зазначенням їх найменування і позначення.

Документи, на які посилаються, проектна організація видає замовнику тільки за окремим договором.

У розділі "Документи, які додаються" зазначають документи, розроблені як доповнення до робочих креслень основного комплекту, у тому числі:

- робочу документацію (креслення) на будівельні вироби, якщо її розроблення передбачено договором;
- ескізні креслення загальних видів нетипових виробів*;
- специфікацію обладнання, виробів і матеріалів;
- локальний кошторис;
- іншу документацію, передбачену відповідними стандартами СПДБ.

Документи, які додаються, проектна організація видає замовнику одночасно з основним комплектом робочих креслень.

5.2.8 Відомість основних комплектів робочих креслень наводять на аркушах загальних даних основного комплекту провідної марки.

За наявності кількох основних комплектів робочих креслень однієї марки складають відомість комплектів цієї марки за формою 2 додатка Б, яку наводять на аркуші загальних даних для кожного з цих комплектів.

5.2.9 У загальних вказівках наводять:

- а) підставу для розроблення робочої документації (затверджена попередня стадія проектування),

* – Виконують за необхідності.

б) відмітку, прийняту у робочих кресленнях будинку або споруди умовно за нульову (як правило, наводять на архітектурно-будівельних кресленнях);

в) запис про результати перевірки на патентоспроможність і патентну чистоту технологічних процесів, вперше застосованих або розроблених в проекті, обладнання, пристроях, конструкціях, виробів та матеріалів, а також номери авторських свідоцтв та заявок, за якими прийняті рішення про видачу авторських свідоцтв на винаходи, які використовують у робочій документації;

г) запис про те, що робочі креслення розроблені відповідно до чинних норм, правил і стандартів;

д) перелік видів робіт, для яких необхідне складання актів на приховані роботи, та актів проміжного приймання відповідальних конструкцій;

е) відомості про те, кому належить дана інтелектуальна власність (за необхідності) та авторське право;

ж) інші необхідні вказівки.

У загальних вказівках не слід повторювати технічні вимоги, розміщені на інших аркушах основного комплекту робочих креслень, і давати опис прийнятих у робочих кресленнях технічних рішень.

6 ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ

6.1 При виконанні проектної, робочої та іншої технічної документації, призначеної для спорудження будівель і споруд, слід керуватись вимогами стандартів СПДБ, а також вимогами стандартів Єдиної системи конструкторської документації (ЕСКД). Перелік стандартів ЕСКД, вимоги яких підлягають урахуванню при виконанні графічної і текстової документації для будівництва, наведено у додатку В.

Документація, призначена для тиражування, повинна відповідати вимогам системи стандартів "Репографія".

6.2 Креслення виконують в оптимальних масштабах з урахуванням їх складності і насиченості інформацією.

Масштаби на кресленнях не вказують, за винятком креслень виробів та інших випадків, передбачених у відповідних стандартах СПДБ.

6.3 Перелік скорочень слів, які допускаються в основних написах, технічних вимогах, таблицях, кресленнях та специфікаціях, складено у доповнення до ГОСТ 2.316 і наведено у додатку Г.

Координатні осі

6.4 На зображені кожного будинку або споруди вказують координатні осі і надають їм самостійну систему позначень.

Координатні осі наносять на зображення будинку, споруди тонкими штрихпунктирними лініями з довгими штрихами, позначають арабськими цифрами та великими літерами українського алфавіту (за винятком літер: З, І, І, Й, О, Х, Щ, Ъ) у кружечках діаметром 6-12 мм.

Пропуски у цифрових та літерних (крім вказаних) позначеннях координатних осей не допускаються.

6.5 Цифрами позначають координатні осі по стороні будинку і споруди з великою кількістю осей. Якщо для позначення координатних осей не вистачає літер алфавіту, наступні осі позначають двома літерами.

Приклад

АА; ББ; ВВ.

6.6 Послідовність цифрових та літерних позначень координатних осей приймають за планом зліва направо та знизу вгору (рисунок 1а) або як показано на рисунках 1 б, в.

6.7 Позначення координатних осей, як правило, наносять по лівій та нижній сторонах плану будинку та споруди. При незбіжності координатних осей протилежних сторін плану або розмірах

креслення, що перевищують розміри формату А1, позначення вказаних осей у місцях розходження додатково наносять по верхній та/або правій сторонах.

6.8 Для окремих елементів, які розташовані між координатними осями основних несучих конструкцій, наносять додаткові осі та позначають їх у вигляді дробу: над рискою вказують позначення попередньої координатної осі, під рискою – додатковий порядковий номер у межах ділянки між суміжними координатними осями у відповідності з рисунком 1 г.




Рисунок 1

Допускається координатним осям фахверкових колон давати цифрові та літерні позначення у продовження позначень осей основних колон без додаткового номера.

6.9 На зображені повторюваного елемента, що прив'язаний до кількох координатних осей, координатні осі позначають відповідно до рисунка 2а (при числі координатних осей не більше трьох), до рисунка 2б (більше трьох координатних осей) та до рисунка 2в (при всіх літерних та цифрових координатних осях).

За необхідності орієнтацію координатної осі, до якої прив'язаний елемент, по відношенню до сусідньої осі визначають у відповідності з рисунком 2 г.




Рисунок 2

6.10 Координатні осі блок-секцій (далі – БС) житлових будинків позначають для поперечних стін арабськими цифрами, а поздовжні стіни великими літерами українського алфавіту згідно з 6.4, з застосуванням індексу "с".

Приклад

1с, 2с, 3с, Ас, Бс, Вс.

Крайні координатні осі блок-секцій залишаються пустими. Номери цим осям привласнюють у проекті житлового будинку, скомпонованого з блок-секцій.

На планах житлових будинків, скомпонованих з блок-секцій, позначення крайніх координатніх осей блок-секцій вказують без індексу у відповідності з рисунком 3.




Рисунок 3

Нанесення розмірів, уклонів, позначок (відміток), написів

6.11 Розмірну лінію на її перетині з виносними лініями, лініями контуру або осьовими лініями обмежують насічками у вигляді тонких основних ліній завдовжки 2-4 мм, які проводять з нахилом вправо під кутом 45° до розмірної лінії, при цьому розмірні лінії повинні виступати за крайні виносні лінії на 1-3 мм.

При нанесенні розміру діаметра або радіуса всередині кола, а також кутового розміру розмірну лінію обмежують стрілками. Стрілки застосовують також при нанесенні розмірів радіусів та внутрішніх закруглень.

6.12 Відмітки рівнів (висоти, глибини) елементів конструкцій, обладнання, трубопроводів, повітроводів тощо від рівня відліку (умовної "нульової" відмітки) позначають умовним знаком у відповідності з рисунком 4 та вказують у метрах з трьома десятковими знаками, відокремленими від цілого числа комою.




Рисунок 4

"Нульову" познаку, яку приймають, як правило, для поверхні якого-небудь елемента конструкції будинку або споруди, розташованої поблизу планувальної поверхні землі, вказують без знака; відмітки вище нульової – зі знаком "+", нижче нульової – зі знаком "-".

На видах (фасадах), розрізах та перерізах відмітки вказують на виносних лініях або лініях контуру відповідно до рисунка 5, на планах – у прямокутнику відповідно до рисунка 6, за винятком випадків, про які домовлено у відповідних стандартах СПДБ.




Рисунок 5




Рисунок 6

6.13 На планах напрямок уклона площин вказують стрілкою, над якою, за необхідності, приставляють величину уклона у відсотках відповідно до рисунка 7 або у вигляді відношення висоти і довжини (наприклад, 1:7).




Рисунок 7

Допускається, за необхідності, величину уклона вказувати у проміле, у вигляді десяткового дробу з точністю до третього знака. На кресленнях і схемах перед розмірним числом, яке визначає величину уклона, наносять знак " \angle ", гострий кут якого повинен бути направлений у сторону уклону. Позначення уклону наносять безпосередньо над лінією контуру або на полиці ліній-виноски.

6.14 Виносні написи до багатошарових конструкцій слід виконувати у відповідності з рисунком 8.




Рисунок 8

Примітка. Цифрами умовно позначена послідовність розташування шарів конструкції та написів на полицях ліній-виносок.

6.15 Номери позицій (марки елементів) наносять на полицях ліній-виносок, які проводять від зображення складових частин предмета, поряд із зображенням без ліній-виноски або у межах контурів зображених частин предмета у відповідності з рисунком 9.




Рисунок 9

При дрібномасштабному зображенні лінії-виноски закінчують без стрілки і крапки.

6.16 Розмір шрифту для позначення координатних осей та позицій (марок) повинен бути на один-два номери більший ніж розмір шрифту, прийнятого для розмірних чисел на тому самому кресленні.

Зображення (розвізи, перерізи, види, фрагменти)

6.17 Розвізи будинку або споруди позначають арабськими цифрами послідовно в межах основного комплекту робочих креслень.

Самостійна нумерація допускається тільки для розвізів окремих ділянок будинку, споруди або установок, всі креслення яких розміщені на одному аркуші або групі аркушів і якщо на цих кресленнях відсутні посилання на розвізи, розташовані на інших аркушах основного комплекту робочих креслень.

Допускається розвізи позначати великими літерами українського алфавіту.

Напрямок погляду для розвізу по плану будинку і споруди приймають, як правило, знизу вгору та справа наліво.

6.18 Якщо окремі частини виду (фасаду), плану, розвізу вимагають більш детального зображення, то додатково виконують виносні елементи – вузли та фрагменти.

6.19 При зображенні вузла відповідне місце відмічають на виді (фасаді), плані або розвізі замкнутою суцільною тонкою лінією, як правило (колом або овалом), з позначенням на полиці ліній-виноски порядкового номера вузла арабською цифрою у відповідності з рисунком 10.

Якщо вузол розміщено на іншому аркуші, то номер аркуша вказують під полицєю ліній-виноски (рисунок 10а) або на полиці ліній-виноски поруч у дужках у відповідності з рисунком 10б.

За необхідності посилання на вузол, який розміщений в іншому основному комплекті робочих креслень, або на типовий вузол указують позначення і номер аркуша відповідного основного комплекту робочих креслень у відповідності з рисунком 10в або серію робочих креслень типових вузлів і номер випуску у відповідності з рисунком 10г.




Рисунок 10

За необхідності посилання на вузол у перерізі виконують відповідно до рисунка 11. Над зображенням вузла вказують у кружку його порядковий номер відповідно до рисунків 12а або 12б.

Вузлу, який є повним дзеркальним відображенням іншого (основного) виконання, присвоюють той самий порядковий номер, що й основному виконанню, з доданням індексу "н".




Рисунок 11




Рисунок 12

6.20 Фрагменти планів, розрізів, фасадів, як правило, відмічають фігурною дужкою відповідно до рисунка 13. Якщо фрагмент виконується не на всю висоту фасадів, додатково після номера фрагменту додаються познаки, з якої і до якої виконується фрагмент.

Під фігурною дужкою, а також над відповідним фрагментом наносять найменування і порядковий номер фрагмента. Якщо фрагмент розміщено на іншому аркуші, то дають посилання на цей аркуш.

Допускається посилання на фрагмент розміщувати на полиці ліній-виноски.




Рисунок 13

6.21 Зображення до осі симетрії симетричних планів і фасадів будинків і споруд, схем розташування елементів конструкцій, планів розміщення технологічного, енергетичного, санітарно-технічного та іншого обладнання не допускаються.

6.22 Якщо зображення (наприклад, план) не поміщається на аркуші прийнятого формату, то його ділять на кілька ділянок, розміщуючи їх на окремих аркушах.

У цьому випадку на кожному аркуші, де показано ділянку зображення, наводять схему цілого зображення з необхідними координатними осями та умовним позначенням (штриховкою) ділянки зображення, яка показана на даному аркуші у відповідності з рисунком 14.




Рисунок 14

Примітка. Якщо креслення ділянок розміщені у різних основних комплектах робочих креслень, то над номером аркуша вказують позначення відповідного основного комплекту.

6.23 Якщо плани поверхів багатоповерхового будинку мають невеликі відмінності один від одного, то повністю виконують план одного з поверхів, для інших поверхів виконують тільки ті частини плану, які необхідні для показу відмінності від плану, зображеного повністю.

Під найменуванням частково зображеного плану наводять запис: "Решту див. план (найменування повністю зображеного плану)".

6.24 У назвах планів поверхів будинку або споруди вказують відмітку чистої підлоги або номер поверху або позначення відповідної січної площини.

Приклади

1 План на відм. 0,000

2 План 2-9 поверхів

3 План 3-3.

При виконанні частини плану у назві вказують осі, які обмежують цю частину плану.

Приклад

План на відм. 0,000 між осями 1 – 8 та А – Д.

Допускається у назві плану поверху вказувати призначення приміщень, розташованих на поверхі.

6.25 У назвах розрізів будинку (споруди) вказують позначення відповідної січної площини.

Приклад

Розріз 1 – 1.

6.26 У назвах фасадів будинку та споруди вказують крайні осі, між якими розташований фасад.

Допускається в назві вказувати орієнтацію фасаду (наприклад: "головний", "дворовий" або: "по вул. Кулібіна"), в тому числі на зведеніх кресленнях фасадів декількох секцій або будівель комплексу.

Приклад

Фасад 1-12.

Основні написи

6.27 Кожен аркуш графічного та текстового документа повинен мати основний напис та додаткові графи до нього. Форми основних написів та вказівки щодо їх заповнення наведено у додатку Д.

6.28 У проектній та робочій документації основний напис оформлюють:

а) на аркушах основних комплектів робочих креслень та основних кресленнях проектної документації – за формою 3;

б) на першому аркуші креслень будівельних виробів – за формою 4;

в) на перших аркушах текстових документів та ескізних креслень загальних видів нетипових виробів – за формою 5;

г) на наступних аркушах креслень будівельних виробів, текстових документів та ескізних креслень загальних видів – за формою 6.

Допускається на першому аркуші креслення будівельного виробу основний напис виконувати за формою 5.

Допускається на наступних аркушах, крім перших, основних комплектів робочих креслень та основних кресленнях проектної документації основний напис виконувати за формою 5.

6.29 У звітній технічній документації за результатами інженерних вишукувань основний напис оформлюють:

а) на листах графічних документів, які використовують у проектуванні як підоснову, – за формою 3.

б) на перших аркушах інших графічних і текстових документів – за формою 5, на наступних аркушах – за формою 6.

6.30 Розташування основного напису та додаткових граф до нього, а також розмірних рамок на аркушах наведено у додатку Е.

6.31 Основні написи, додаткові графи до них і рамки виконують суцільними товстими основними і суцільними тонкими лініями згідно з ГОСТ 2.303 у відповідності з додатком Д.

6.32 Графічні та текстові документи, які брошурують у вигляді тому, альбому, випуску або іншої видавницької форми, оформлюють із титульним аркушем.

Правила виконання титульного аркуша наведено у розділі 10.

6.33 Допускається титульний аркуш не виконувати і не брошурувати текстові робочі документи невеликого обсягу. У цьому випадку перший аркуш документа оформлюють основним написом за формою 3, наступні – за формою 6.

7 ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ СПЕЦИФІКАЦІЙ НА КРЕСЛЕННЯХ

7.1 До схеми розташування елементів збірної конструкції, монолітної залізобетонної конструкції, до креслень установок (блоків) технологічного, санітарно-технічного та іншого обладнання складають специфікацію за формою 7 додатка Ж.

При виконанні креслень груповим методом складають групові специфікації за формою 8 додатка Ж.

7.2 Специфікації будівельних виробів складають згідно ДСТУ Б А.2.4-7.

8 ПРАВИЛА ВНЕСЕННЯ ЗМІН У РОБОЧУ ДОКУМЕНТАЦІЮ, ВИДАНУ ЗАМОВНИКУ

8.1 Під зміною робочого документа, раніше виданого замовнику, розуміють будь-яке виправлення, виключення або додання до нього якихось даних без зміни позначення цього документа. Позначення документа допускається змінювати тільки у випадку, коли різним документам помилково присвоєні однакові позначення або у позначені документа допущено помилку.

8.2 Зміни вносять у оригінал документа. Внесення змін у розрахунки не допускається.

8.3 Копії аркушів робочої документації, які були змінені, розроблені додатково або випущені замість замінених, направляють організаціям, яким раніше були направлені копії документів разом з копіями загальних даних відповідного основного комплекту робочих креслень, уточнених у відповідності з 8.5.

8.4 Дозвіл на внесення змін

8.4.1 Зміну документа виконують на основі дозволу на внесення змін (далі – дозвіл), складеного за формою 9 додатка И.

Дозвіл затверджує керівник організації-розробника документа або за його дорученням інша посадова особа.

8.4.2 Підставою для одержання оригіналів документів для внесення в них змін є дозвіл.

8.4.3 Зміни у кожний документ (наприклад, основний комплект робочих креслень, специфікацію обладнання, виробів і матеріалів) оформлюють окремим дозволом.

Допускається складати один загальний дозвіл на зміни, які вносять одночасно у кілька документів, якщо зміни взаємоз'язані або однакові для всіх документів, які змінюють.

8.5 Внесення змін

8.5.1 Внесення змін у оригінали документів здійснюють закресленням або підчищенням (зміннями). При цьому враховується фізичний стан оригіналу.

8.5.2 Після внесення змін зображення літери, цифри, знаки повинні бути чіткими, товщина ліній, величина просвіту тощо повинні бути виконані за правилами, передбаченими відповідними стандартами ЕСКД і системою стандартів "Репографія".

8.5.3 Розміри, які змінюються, слова, знаки, написи тощо закреслюють суцільними тонкими лініями і поруч проставляють нові дані.

8.5.4 При зміні зображення (частини зображення) його обводять суцільною тонкою лінією, яка утворює замкнений контур, та хрестоподібно закреслюють суцільними тонкими лініями. Нове зображення ділянки, яка змінилась, виконують на вільному полі аркуша або на іншому аркуші без поворотів.

8.5.5 Ділянкам, які змінюються або анулюються, а також додатковим ділянкам зображення присвоюють позначення, яке складається з порядкового номера чергової зміни документа і через крапку порядкового номера ділянки зображення, що змінюється (анулюється, розроблюється додатково) у межах даного аркуша. При цьому новому зображенням зміненої ділянки присвоюють позначення зміни зображення, яке замінено.

Якщо нове зображення зміненої ділянки розміщують на іншому аркуші, то позначення зміни, яке йому присвоєно, зберігають і у таблиці змін цього аркуша не враховують.

8.5.6 Біля кожної зміни, у тому числі біля зміни, виправленої підчищенням (змиванням), за межами зображення наносять у паралелограмі позначення зміни у відповідності рисунком 15.




Рисунок 15

Від паралелограма проводять суцільну тонку лінію до зміненої ділянки.

8.5.7 Близько розташовані один від одного змінені розміри, слова, знаки, написи тощо обводять суцільною тонкою лінією, яка утворює замкнений контур, без перекреслювання у відповідності з рисунком 16.




Рисунок 16

8.5.8 Якщо нове зображення зміненої ділянки розміщують на іншому аркуші, то на заміненому зображенні вказують також номер аркуша, на якому знаходиться нове зображення відповідно до рисунка 17.




Рисунок 17

8.5.9 Над новим зображенням зміненої ділянки розміщують у паралелограмі позначення зміни заміненого зображення, а при паралелограмі вказують "Замість перекресленого".

Якщо нове зображення зміненої ділянки розміщують на іншому аркуші, то при паралелограмі вказують "Замість перекресленого на аркуші (номер аркуша, на якому знаходиться замінене зображення)" у відповідності з рисунком 18.




Рисунок 18

8.5.10 Якщо нове зображення зміненої ділянки розміщують біля заміненої, то їх з'єднують лініями-виносками з позначенням зміни у відповідності з рисунком 19.




Рисунок 19

Над додатковим зображенням розміщують у паралелограмі позначення зміни, а при паралелограмі вказують "Доповнення" у відповідності з рисунком 20.




Рисунок 20

9.2 На обкладинки основних комплектів робочих креслень типових проектів (типових проектних рішень), виданих поліграфічно у вигляді альбомів і випусків, які мають декілька марок комплектів робочих креслень, штамп прив'язки не ставлять.

9.3 Штамп прив'язки наносять на вільному полі аркуша, переважно над основним написом або зліва від нього.

9.4 Допускається не наносити штамп прив'язки на незмінні робочі креслення конструкцій, виробів та вузлів у випадку їх повторного використання організацією, яка здійснила розробку та затвердження цих креслень. Вказані робочі креслення записують у розділ документів, які додаються, без зміни позначення.

9.5 Зміни при прив'язці вносять відповідно до вимог пунктів 8.5.1-8.5.4; 8.5.14-8.5.17 та з урахуванням таких додаткових вимог:

а) якщо ділянок зображення, які змінюються, дві і більше, то їм надають порядкові номери, які проставляють римськими цифрами на полиці лінії-виноски відповідно до рисунка 21;




Рисунок 21

б) над зміненою ділянкою вказують римською цифрою порядковий номер ділянки зображення, яка змінюється, і напис "Замість перекресленого" відповідно до рисунка 22.

Якщо нове зображення (частину зображення) розміщують на іншому аркуші, то на заміненому зображенні вказують також номер аркуша, на якому знаходиться нове зображення.


I Замість перекресленого на аркуші 8

Рисунок 22

9.6 Основні написи на аркушах документації, яку прив'язують, виданої у вигляді альбомів та випусків, залишають без змін.

9.7 Зміни при прив'язці рекомендується вносити в один екземпляр документа, який буде у майбутньому оригіналом, з якого виготовляють копії.

9.8 Анульовані аркуші виключають з прив'язаної документації без зміни загальної нумерації аркушів.

10 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗБРОШУРОВАНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

10.1 Кожний зброшуваний документ оформлюють обкладинкою за формою 14, наведеною в додатку Н. Обкладинку не нумерують і не включають у загальну кількість сторінок.

10.2 Першим аркушем текстового (графічного) документа або кількох зброшуваних документів є титульний аркуш. Титульний аркуш виконують за формою 15 додатка П. Приклад заповнення титульного аркуша наведено у додатку Т.1.

10.3 Титульні аркуші зброшуваних проектних документів стадій ЕП, ТЕО, ТЕР, П, РП повинні мати такі підписи.

10.3.1 Загальна поясннювальна записка:

- керівник або головний інженер проектної організації;
- головний архітектор організації (за наявності в штатному розкладі проектної організації);
- головний архітектор (інженер) проекту;

На титульному аркуші загальної поясннювальної записки підпис керівника (головного інженера) проектної організації повинен бути завірений печаткою організації.

10.3.2 Розділи основних марок проектної документації, зброшувані в томи (книги, альбоми), а також вишукувальні звіти:

- головний інженер проектної організації;
- головний архітектор (інженер) проекту;
- керівник проектного (вишукувального) підрозділу.

10.4 Усі аркуші зброшуваного документа, починаючи з титульного, повинні мати наскрізну нумерацію сторінок. При цьому титульний аркуш не нумерують.

Номер сторінки на аркушах текстових і графічних документів вказують у правому верхньому кутку робочого поля аркуша.

Крім того, в основному написі текстових та графічних документів, включених у том, альбом або випуск та тих, які мають самостійне позначення, вказують порядкову нумерацію аркушів у межах документа з одним позначенням.

10.5 При комплектуванні кількох документів у вигляді тому, альбому або випуску після титульного аркуша наводять "Зміст", який виконують за формою 2 додатка Б.

Перший аркуш "Змісту" оформлюють основним написом за формою 5, наступні – за формою 6 додатка Д. При цьому в графі 5 основного напису форми 5 пишуть найменування "Зміст" та надають позначення, яке складається з позначення документа та шифру "3".

Приклад

2345-3; 2345-11-КБ.3

10.6 Склад проекту відповідно до 5.1.2 наводять у відомості, яку виконують за формою 16 додатка Р.

У відомості наводять послідовний перелік томів проектної документації.

Перший аркуш відомості оформлюють основним написом за формою 5, наступні – за формою 6 додатка Д.

При цьому в графі 5 основного напису форми 5 пишуть найменування "Склад проекту" та надають позначення, яке складається з базового позначення документа, і через дефіс – шифру "СП".

Приклад

2345-СП.

10.7 Запис про те, що проект (робочий проект) розроблений відповідно до чинних норм, правил та стандартів, наводять у першому томі загальної пояснювальної записки, який підписує головний архітектор (інженер) проекту, після "Складу проекту" на аркуші з основним написом за формою 5 додатка Д. При цьому в графі 5 основного напису пишуть найменування "Підтвердження ГАП (ГІП)".

Приклад

"Проект (робочий проект) розроблений відповідно до чинних норм, правил та стандартів".

В основному написі надають позначення, яке складається з позначення документа і через дефіс – шифр "ПД".

Приклад

2345- ПД.

10.8 Відомості про учасників проектування по кожному розділу проекту виконують за формою 17 (додаток С), після "Підтвердження ГАП (ГІП)" на аркуші з основним написом за формою 6 додатка Д.

У основному написі надають познаку, яка складається з познаки документа і через дефіс – шифр "ВУ".

Приклад

2345-ВУ

10.9 Першим розділом загальної пояснювальної записки проекту повинен бути розділ з найменуванням "Загальні положення" і з шифром "ЗП".

Кожний перший аркуш розділу проекту (робочого проекту), який включений в том (книгу) пояснювальної записки, оформлюють основним написом за формою 5, наступні аркуші – за формою 6 додатка Д. Кожному розділу проекту надають позначення, яке складається з позначення документа і через крапку – марка або шифр розділу проекту відповідно до додатка А.

Приклад

2345-ЗП; 2345-ГТ; 2345-Х; 2345-АБ та інші.

У кожному розділі пояснювальної записки, які включені до одного зброшуваного тому (книги), на першому аркуші в основному написі за формою 5 додатка Д у графі 10 та 11 повинні бути проставлені підписи авторів розділів проекту.

ДОДАТОК А
(рекомендований)

МАРКИ ОСНОВНИХ КОМПЛЕКТІВ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ

Таблиця А.1

Найменування основного комплекту робочих креслень	Марка	Примітка
Технологія виробництва	TX	—
Технологічні комунікації	TK	При об'єднанні робочих креслень всіх технологічних комунікацій
Генеральний план та споруди транспорту	ГП	При об'єднанні робочих креслень генерального плану та споруд транспорту
Генеральний план	ГП	—
Архітектурні рішення	AP	Робочі креслення можуть бути об'єднані з основним комплектом марки AP або AB
Інтер'єри	AI	—
Конструкції бетонні (залізобетонні)	KB	—
Конструкції бетонні (залізобетонні), вироби	KB.B	—
Конструкції дерев'яні	KD	—
Архітектурно-будівельні рішення	AB	При об'єднанні робочих креслень архітектурних рішень та будівельних конструкцій
Конструкції металеві	KM	—
Конструкції металеві деталізовані	KMD	—
Водопровід та каналізація	VK	—
Опалення, вентиляція та кондиціонування	OB	—
Оцінка впливу на навколишнє середовище	OBSC	—
Тепломеханічні рішення котельних	TMK	—
Повітропостачання	PP	—
Пилевидалення	PV	—
Холодопостачання	XP	—
Газопостачання (внутрішні пристрої)	GVB	—
Силове електрообладнання	EM	—
Електротехнічні рішення	ETP	При об'єднанні робочих креслень електрообладнання та електроосвітлення
Електричне освітлення (внутрішнє)	EO	—
Системи зв'язку	CZ	—
Радіозв'язок, радіомовлення і телебачення	PT	—
Пожежогасіння	PG	—
Пожежна сигналізація	PS	—

Кінець таблиці А.1

Найменування основного комплекту робочих креслень	Марка	Примітка
Охоронна та охоронно-пожежна сигналізація	ОС	—
Гідротехнічні рішення	ГР	—
Автоматизація...	A...	Три крапки замінюють найменуванням та маркою відповідного основного комплекту робочих креслень
Автоматизація комплексна	АК	При об'єднанні робочих креслень різних технологічних процесів та інженерних систем
Антикорозійний захист конструкцій будинків, споруд	АЗ	—
Антикорозійний захист технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів (обладнання)	АЗО	—
Електрохімічний захист від корозії	ЕЗК	—
Теплова ізоляція обладнання і трубопроводів	ТІ	—
Автомобільні дороги	АД	—
Залізничні колії	ЗК	—
Споруди транспорту	ТР	При об'єднанні робочих креслень автомобільних, залізничних та інших шляхів
Зовнішні мережі водопостачання	ЗВ	—
Зовнішні мережі каналізації	ЗК	—
Зовнішні мережі водопостачання і каналізації	ЗВК	При об'єднанні робочих креслень зовнішніх мереж водопостачання та каналізації
Тепломеханічні рішення теплових мереж	ТМ	—
Газопостачання зовнішнє	ГПЗ	—
Зовнішнє електроосвітлення	ЕЗ	—
Електропостачання	ЕП	—
Вертикальний транспорт	ВТ	—
Проект організації будівництва	ПОБ	—
Кошторисна документація	К	—
Виробничо-екологічний моніторинг	ВЕМ	—
Вишукування	В	—
План ліквідації аварійних ситуацій	ПЛА	—
Примітка. За необхідності можуть бути призначені додаткові марки основних комплектів робочих креслень. При цьому для марок застосовують великі літери (не більше трьох) українського алфавіту, що відповідають, як правило, початковим літерам найменування основного комплекту робочих креслень, за винятком літер, визначених у 6.4.		

ДОДАТОК Б
(обов'язковий)

ВІДОМОСТІ ЗАГАЛЬНИХ ДАНИХ ЗА РОБОЧИМИ КРЕСЛЕННЯМИ

Форма 1 – Відомість робочих креслень основного комплекту
Відомості специфікацій

Аркуш	Найменування	Примітка
15		
8		
15	140	30
	185	

Вказівки щодо заповнення відомості робочих креслень основного комплекту

У відомості робочих креслень основного комплекту вказують:

- а) у графі "Аркуш" – порядковий номер аркуша основного комплекту робочих креслень;
- б) у графі "Найменування" – найменування зображень, розміщених на аркуші, у точній відповідності з найменуваннями, наведеними в основному написі аркуша;
- в) у графі "Примітка" – додаткові відомості, наприклад, про зміни, які вносять у робочі креслення основного комплекту.

Вказівки щодо заповнення відомостей специфікацій

У відомості специфікацій вказують:

- а) у графі "Аркуш" – номер аркуша основного комплекту робочих креслень, на якому розміщена специфікація;
- б) у графі "Найменування" – найменування специфікації у точній відповідності з її найменуванням, вказаним на кресленні;
- в) у графі "Примітка" – додаткові відомості, у т.ч. про зміни, які вносять у специфікацію.

Форма 2 – Відомість основних комплектів робочих креслень

Відомість документів, на які посилаються

Позначення	Найменування	Примітка
15		
8		
60	95	30
	185	

Вказівки щодо заповнення відомості основних комплектів робочих креслень

У відомості основних комплектів робочих креслень вказують:

- а) у графі "Позначення" – позначення основного комплекту робочих креслень та, за необхідності, найменування або розпізнавальний індекс організації, яка випустила документ;
- б) у графі "Найменування" – найменування основного комплекту робочих креслень;
- в) у графі "Примітка" – додаткові відомості, у т.ч. про зміни у складі основних комплектів робочих креслень.

Вказівки щодо заповнення відомості документів, на які посилаються та які додаються

У відомості документів, на які посилаються та які додаються, вказують:

- а) у графі "Позначення" – позначення документа і, за необхідності, найменування або розпізнавальний індекс організації, яка випустила документ;
- б) у графі "Найменування" – найменування документа у точній відповідності з найменуванням, вказаним на титульному аркуші або в основному написі;
- в) у графі "Примітка" – додаткові відомості, у т.ч. про внесені зміни у записані документи, які входять до складу робочої документації.

**ДОДАТОК В
(обов'язковий)****ПЕРЕЛІК СТАНДАРТІВ ЄСКД, ВИМОГИ ЯКИХ ПІДЛЯГАЮТЬ УРАХУВАННЮ
ПРИ ВИКОНАННІ ГРАФІЧНОЇ І ТЕКСТОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА**

Таблиця В.1

Позначення і найменування стандарту	Умови застосування стандарту
ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ (ЕСКД. Загальні вимоги до виконання конструкторських і технологічних документів на друкарських і графічних пристроях виводу ЕОМ)	—
ГОСТ 2.101-68 ЕСКД. Виды изделий (ЕСКД. Види виробів)	—
ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов (ЕСКД. Види і комплектність конструкторських документів)	З урахуванням вимог ДСТУ Б А.2.4-7:2009, які відносяться до виконання креслень будівельних виробів
ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам (ЕСКД. Загальні вимоги до текстових документів)	З урахуванням вимог розділів 5, 6 та 10 даного стандарту
ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам (ЕСКД. Основні вимоги до креслень)	З урахуванням вимог ДСТУ Б А.2.4-7:2009 Посилання на ГОСТ 2.106
ГОСТ 2.113-75 ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские документы (ЕСКД. Групові та базові конструкторські документи)	З урахуванням вимог ДСТУ Б А.2.4-7:2009
ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия (ЕСКД. Технічні умови)	З урахуванням вимог 6.27; 6.28; 6.30-6.32 розділу 6 та розділу 10 даного стандарту
ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы (ЕСКД. Формати)	З урахуванням вимог відповідних стандартів СПДБ
ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы (ЕСКД. Масштаби)	Те саме
ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии (ЕСКД. Лінії)	—
ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные (ЕСКД. Шрифти креслярські)	—
ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изображения – виды, разрезы, сечения (ЕСКД. Зображення – види, розрізи, перерізи)	З урахуванням вимог 6.17-6.26 даного стандарту
ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах (ЕСКД. Позначення графічних матеріалів і правила їх нанесення на кресленнях)	З урахуванням вимог ДСТУ Б А.2.4-13:2009, таблиці 4 і 5
ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений (ЕСКД. Нанесення розмірів і границь відхилив)	З урахуванням вимог 6.11; 6.12; 6.13. даного стандарту

Кінець таблиці В.1

Позначення і найменування стандарту	Умови застосування стандарту
ГОСТ 2.308-79 ЕСКД. Указание на чертежах допусков форм и поверхностей расположения (ЕСКД. Вказівка на кресленнях допусків форм і поверхонь розташування)	З урахуванням вимог ДСТУ Б А.2.4-4:2009
ГОСТ 2.309-73 ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей (ЕСКД. Позначення шорсткості поверхонь)	—
ГОСТ 2.310-68 ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов обработки (ЕСКД. Нанесення на кресленнях позначень покритець, термічної та інших видів обробки)	—
ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы (ЕСКД. Зображення нарізки)	—
ГОСТ 2.312-72 ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений (ЕСКД. Умовні зображення і позначення швів зварних з'єднань)	—
ГОСТ 2.313-82 ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений (ЕСКД. Умовні зображення і позначення нерозімних з'єднань)	—
ГОСТ 2.314-68 ЕСКД. Указания на чертежах о маркировке и клеймении изделий (ЕСКД. Вказівки на кресленнях про маркування і таврування виробів)	—
ГОСТ 2.315-68 ЕСКД. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей (ЕСКД. Зображення спрощені та умовні кріпильних деталей)	—
ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц (ЕСКД. Правила нанесення на кресленнях написів, технічних вимог і таблиць)	З урахуванням вимог 6.14-6.16 даного стандарту
ГОСТ 2.317-69 ЕСКД. Аксонометрические проекции (ЕСКД. Аксонометричні проекції)	—
ГОСТ 2.410-68 ЕСКД. Правила выполнения чертежей металлических конструкций (ЕСКД. Правила виконання креслень металевих конструкцій)	—
ГОСТ 2.501-88 ЕСКД. Правила учета и хранения (ЕСКД. Правила обліку і зберігання)	У частині форми інвентарної книги, абонентської карточки та вказівок щодо складання креслень
Примітка. Умови застосування стандартів ЕСКД класифікаційної групи 7 визначені відповідними стандартами СПДБ.	

ДОДАТОК Г
(рекомендований)

ПЕРЕЛІК ДОЗВОЛЕНИХ СКОРОЧЕНЬ СЛІВ
(доповнення до ГОСТ 2.316)

Таблиця Г.1

Повне найменування	Скорочення
Автомобільна дорога	а.д.
Альбом	Альб. (ц)
Антисейсмічний шов	а.с.ш. (и)
Архітектор	Арх. (*)
Асфальтобетон	асф. бет.
Бетон, бетонний	бет.
Вентиляційна камера	венткамера
Відмітка	відм. (ц)
Випуск	Вип. (ц)
Головний інженер	Гол. інж. (*)
Головний інженер (архітектор) проекту	ГІП (*) ГАП (*)
Головний фахівець (спеціаліст)	Гол. фах. (спец.) (*)
Головний конструктор	Гол. констр. (*)
Група	гр. (т, *)
Деформаційний шов	д.ш. (и)
Ділянка	діл. (и, ц)
Діаметр	діам.
Директор	Дир. (*)
Документ	док. (т, *)
Допустимий	допуст.
Електричний	ел.
Елемент	ел-т (и, т)
Ємність	Ємн. (ц.т)
Завідуючий	Зав. (*)
Загальний	заг.
Залізниця	зал.
Залізобетон, залізобетонний	з.б.
Збірний	зб.
Ізоляція, ізоляційний	ізол.
Інститут	Ін-т (*)
Конструкція	констр.
Коефіцієнт	коef.
Коефіцієнт корисної дії	К.К.д.

Кінець таблиці Г.1

Повне найменування	Скорочення
Крок	к. (ц, т)
Майстерня (у проектних організаціях)	Майст. (*)
Масштаб	М (ц)
Матеріали	мат-ли (т)
Монтажний	монтаж.
Нормативне навантаження	норм. нав.
Одиниця виміру	од. вим.
Перевірив	Перев. (*)
Поверх	пов. (ц)
Провідний	провод. (*)
Рівень головки рейки	рів.г.р. (и)
Рівень землі	рів.з. (и)
Рівень чистої підлоги	рів.ч.п. (и)
Розділ	розд. (ц)
Розмір	розм. (ц)
Розрахункове навантаження	розр. нав.
Санітарно-технічний	сан.-техн.
Санітарний вузол	сан. вуз.
Сектор	сек. (ц)
Свердловина	сверд. (ц)
Сніговий	сніг.
Сходи, сходовий	сход.
Температурний шов	т.ш. (и)
Технік	техн. (*)
Технологічний	технолог.
Типовий	тип.
Труба	труба.
Устаткування	устат.
Фундаментний	фунд.
Цемент, цементний	цем.
Цементобетон	цем. бет.
Частина	Ч. (ц)
Штука	шт. (ц, т)
Штукатурка	штукатурка.
Щебінь, щебеневий	щеб.

Примітка. Скорочення, які відмічено знаком (*), застосовують тільки у основному написі; знаком (т) – у таблицях; знаком (ц) – з цифрами або шифрами; знаком (и) – на графічних зображеннях.

ДОДАТОК Д
(обов'язковий)

ОСНОВНІ НАПИСИ

Форма 3 – Основний напис та додаткові графи до нього для аркушів: основних комплектів робочих креслень, основних креслень розділів проектної документації, графічних документів з інженерних вишукувань

Diagram illustrating Form 3 layout:


- Left side:** A vertical scale from 10 to 55 mm.
- Top:** A horizontal scale from 10 to 185 mm.
- Main Title:** "Формат А ... (27) Конюшев (26)"
- Tables:**
 - Table 1: "Послідовнісці" (10), (11), (12), (13).
 - Table 2: "Зм. № об.", "Підпис і Дата" (20), (21), (22).
 - Table 3: "Зм. № об.", "Підпис і Дата" (14), (15), (16), (17), (18), (19).
 - Table 4: "Зм. № об.", "Підпис і Дата" (10), (11), (12), (13).
 - Table 5: "Стадія" (6), "Аркуш" (7), "Аркуш" (8).
- Dimensions:**
 - Width: 185 mm, divided into 10+10+10+10+15+10 = 120 mm.
 - Height: 115=55 mm.
 - Bottom margins: 5 mm (left), 15 mm (right), 10 mm (bottom).
- Bottom Labels:** "Конюшев (26)", "Формат А ... (27)"

Форма 4 – Основний напис та додаткові графи до нього для креслень будівельних виробів (перший аркуш)


Diagram illustrating Form 4 layout:

- Left side:** A vertical scale from 10 to 55 mm.
- Top:** A horizontal scale from 10 to 185 mm.
- Main Title:** "Формат А ... (27) Конюшев (26)"
- Tables:**
 - Table 1: "Послідовнісці" (10), (11), (12), (13).
 - Table 2: "Зм. № об.", "Підпис і Дата" (20), (21), (22).
 - Table 3: "Зм. № об.", "Підпис і Дата" (14), (15), (16), (17), (18), (19).
 - Table 4: "Стадія" (6), "Маса" (7), "Масштаб" (8).
- Dimensions:**
 - Width: 185 mm, divided into 10+10+10+10+15+10 = 120 mm.
 - Height: 115=55 mm.
 - Bottom margins: 5 mm (left), 15 mm (right), 15 mm (bottom).
- Bottom Labels:** "Конюшев (26)", "Формат А ... (27)"

Форма 5 – Основний напис та додаткові графи до нього для усіх видів текстових документів (перші аркуші)




Форма 6 – Основний напис та додаткові графи до нього для креслень будівельних виробів і всіх видів текстових документів (наступні аркуші)



Примітка. Основний напис за формою 5 та 6 допускається використовувати для графічних документів з інженерних вишукувань, які не використовують як підоснову.

ДОДАТОК Е
(довідковий)

**РОЗТАШУВАННЯ ОСНОВНОГО НАПИСУ, ДОДАТКОВИХ ГРАФ ДО НЬОГО
 ТА РОЗМІРНИХ РАМОК НА АРКУШАХ**



ДОДАТОК Ж
(довідковий)

Форма 7 – Спеціфікація

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од., кг	Примітка
15	60	65	10	15	20
		185			

Форма 8 – Групова специфікація

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	...	Маса од., кг	Примітка
15	60	65	10	...	Всього	
		140		10	10	10
				П x 10	15	20

Вказівки щодо заповнення специфікації та групової специфікації

У специфікаціях вказують:

- у графі "Поз." – позиції (марки) елементів конструкцій, установок;
- у графі "Позначення" – позначення основних документів на елементи конструкцій, які записують у специфікацію, обладнання та виробів або стандартів (технічних умов) на них;
- у графі "Найменування" – найменування елементів конструкцій, обладнання, виробів та їх марки. Допускається на групу однотипних елементів вказувати найменування один раз і його підкреслювати;
- у графі "Кільк." форми 7 – кількість елементів. У графі "Кільк..." форми 8 – замість трьох крапок записують "за схемою", "на поверх" тощо, а нижче – порядкові номери схем розташування або поверхів;
- у графі "Маса од., кг" – масу у кілограмах. Допускається наводити масу у тоннах, але з позначенням одиниці вимірювання;
- у графі "Примітка" – додаткові відомості, наприклад, одиницю вимірювання маси.

**ДОДАТОК И
(обов'язковий)**

Форма 9 – Дозвіл на внесення змін

	Дозвіл		Позначення					
	(1)		(2)		(3)			
	Зм.	Арк.	Зміст зміни		Код	Примітка		
	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)		
287								
	5	20	15	15	100	15	40	5
	5	5	5	5				
	10							
	20							
	30							
	10							
	20							
	15							
	10							
	5							
	Порядок:						Арх. Аркуша	
	(13)	(14)	(15)	(16)			(17) (18)	
	Затв. ГІР Склад Зм. вміст						(12)	
	(6)	(10)	(11)	5			95	
	20	15	10	5			10 15	

Вказівки щодо заповнення дозволу на внесення змін

У графах дозволу вказують:

- а) у графі 1 – позначення дозволу, яке складається з порядкового номера дозволу за книгою реєстрації дозволів згідно з ДСТУ Б.А.2.4-20 і через дефіс – двох останніх цифр року.

Приклад

15-97;

- б) у графі 2 – позначення документа, в який вносять зміну;

- в) у графі 3 – найменування підприємства, будинку (споруди), який будеться;

- г) у графі 4 – черговий порядковий номер, що надають змінам, які вносять у документ за одним дозволом. Його вказують для всього документа незалежно від того, на скількох аркушах він виконаний. Порядкові номери змін позначають арабськими цифрами;

- д) у графі 5 – номери аркушів документа, в які вносять зміни;
- е) у графі 6 – зміст зміни у вигляді текстового опису і/або графічного зображення;
- ж) у графі 7 – код причини зміни у відповідності з таблицею І. 1.

Таблиця І.1

Код причини зміни	Причини зміни
1	Введення уドосконалень
2	Зміна стандартів і норм
3	Додаткові вимоги замовника
4	Усунення помилок

- и) у графі 8 – додаткові відомості;
- к) у графах 9-11 – прізвища осіб, які підписують дозвіл, їх підписи і дата підписання;
- л) у графі 12 – найменування проектної організації та підрозділу (відділу), який склав дозвіл;
- м) у графах 13-16 – найменування відповідних підрозділів або організацій, посади або характер виконаної роботи та прізвища осіб, з якими у встановленому порядку узгоджують дозвіл, їх підписи і дати підписання;
- н) у графі 17 – порядковий номер аркуша дозволу. Якщо дозвіл складається з одного аркуша, графу не заповнюють;
- п) у графі 18 – загальне число аркушів дозволу.

ДОДАТОК К
(рекомендований)

Форма 10 – Таблиця реєстрації змін

125									
10	15	15	15	15	15	15	15	15	10
Змін.	Змі- нених	Замі- нених	Нових	Анульо- ваних	Всього аркушів (сторі- нок) в док.	Номер док.	Підп.	Дата	
Номери аркушів (сторінок)									
Таблиця реєстрації змін									

Вказівки щодо заповнення таблиці реєстрації змін

У графах таблиці реєстрації змін вказують:

а) у графах "Змін.", "Номер док.", "Підп." і "Дата" – аналогічно заповненню відповідних граф таблиці змін;

б) у графах "Номери аркушів (сторінок) змінених, замінених, нових, анульованих" – номери аркушів (сторінок) відповідно змінених, замінених, доданих та анульованих за даним дозволом.

При заміні всього документа у графі "Номери аркушів (сторінок) замінених" указують "Всі";

в) у графі "Всього аркушів (сторінок) у док." – число аркушів (сторінок) у документі. Графу заповнюють у випадку заповнення граф "Номери аркушів (сторінок) нових" і/або "Номери аркушів (сторінок) анульованих".

ДОДАТОК Л
(обов'язковий)

Форма 11 – Штамп анулювання (заміни) оригіналу документа

АНУЛЬОВАНИЙ			
ЗАМІНЕНИЙ (1)			
ДОЗВІЛ №..... ВІД.....			
(2) 28	(3) 20	(4) 20	(5)
80			

Вказівки щодо заповнення штампу анулювання (заміни) оригіналу документа

У штампі вказують:

- у рядку 1 – порядковий номер чергової зміни документа, відповідно до якого аркуш анульований або замінений (наприклад, "Зм. 3"). При анулюванні аркуша слово "Замінений" у штампі закреслюють;
- у графах 2-5 – посада, прізвище, підпис особи, відповідальної за внесення змін, і дату підписання.

ДОДАТОК М
(обов'язковий)

Форма 12 – Штампи прив'язки (перший титульний аркуш)

				Прив'язаний (1)				(2)		Аркушів (9)	15	30
(4)	(5)	(6)	(7)	(3)								
Інв. № (8) (10) (11)										15		
20	20	15	10	70				50		15		
185												

Форма 13 – Штамп прив'язки (наступні аркуші)

Прив'язаний (1)				9	5	30	
(4)	(5)	(6)	(7)				
Інв. № (8) (10) (11)							
20	20	15	10	65			

Вказівки щодо заповнення штампів прив'язки

При заповненні штампів прив'язки вказують:

- у графі 1 – нове позначення документа, який прив'язують;
- у графі 2 – найменування організації, яка виконала прив'язку;
- у графі 3 – найменування підприємства, будинку або споруди, які будується і для яких виконана прив'язка;
- у графі 4-7 – посади та прізвища осіб, відповідальних за прив'язку, а також особи, яка здійснила нормоконтроль, їх підписи і дати підписання;
- у графі 8 – інвентарний номер, наданий прив'язаному документу;
- у графі 9 – число аркушів прив'язаного документа;
- у графах 10, 11 – підпис осіби, яка прийняла прив'язаний документ на зберігання, і дату підписання.

ДОДАТОК Н
(довідковий)

Форма 14 – Обкладинка

Найменування органу управління, до системи якого входить
проектна організація
Найменування виконавця проектних робіт (примітка 2)

Державні ліцензії

Найменування замовника проектних робіт
(рекомендовано)

Найменування об'єкта проєктування, будівлі (споруди)

Стадія проєктування

Номер тому

Найменування документа

Позначення документа

Рік видання

297

210

Примітка 1. Найменування органу управління вказують для державних проектних організацій та корпоративних підприємств і інших об'єднань.

Примітка 2. У графі "Найменування виконавця проектних робіт" допускається відображати товарний знак (за наявності), поштову адресу виконавця та сертифікати якості (за наявності).

ДОДАТОК П
(обов'язковий)

Форма 15 – Титульний аркуш

	<p style="text-align: right;">10</p> <p>Найменування органу управління, до системи якого входить проектна організація (примітка 1)</p> <p>Найменування виконавця проектних робіт (примітка 3)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Державні ліцензії</p> <hr/> <p style="text-align: right;">20</p> <p>Найменування замовника проектних робіт (рекомендовано)</p> <hr/> <p style="text-align: right;">10</p> <p>Найменування об'єкта проектування, будівлі (споруди)</p> <hr/> <p>Стадія проектування</p> <hr/> <p>Номер тому</p> <hr/> <p>Найменування документа</p> <hr/> <p>Позначення документа</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Посади (примітка 2) Підписи Прізвища</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Рік видання</p>
	297
	10
	210

Примітка 1. Найменування органу управління вказують для державних проектних організацій та корпоративних підприємств і інших об'єднань.

Примітка 2. Поле для підписання документа заповнюють у відповідності з вказівками розділу 10.

Примітка 3. У графі "Найменування виконавця проектних робіт" допускається відображати товарний знак (за наявності), поштову адресу виконавця та сертифікати якості (за наявності).

ДОДАТОК Р
(обов'язковий)

Форма 16 – Склад проекту

15	Номер тому	Позначення	Найменування	Примітка
8				
10	60		95	20
			185	

Вказівки щодо заповнення відомості

У відомості вказують:

- у графі "Номер тому" – номер тому або його частини;
- у графі "Позначення" – позначення документа (основного комплекту), вказане на титульному аркуші, і за необхідності найменування або розпізнавальний індекс організації, яка випустила документ;
- у графі "Найменування" – найменування документа (основного комплекту) у точній відповідності з найменуванням, вказаним на титульному аркуші;
- у графі "Примітка" – додаткові відомості.

ДОДАТОК С
(обов'язковий)**Форма 17 – Відомість про учасників проектування по кожному розділу проекту**

Розділ проекту	Посада	Прізвище	Підпис
15			
8			
35	50	50	50
185			

ДОДАТОК Т
(довідковий)

Приклад оформлення титульного аркуша Т.1



УКРАЇНА
вул. Гоголівська, 22-24, м. Київ, МСН 01601
Tel. 486-69-08, факс 486-02-88
E-mail: gcpb@z.com.ua
Web: http://www.projects.com.ua

ISO 9001:2000
Сертифікат:
QSP-0041/03-06

Державні ліцензії

Проектні роботи - Серія АВ №356072 від 25.06.2007р. до 25.06.2012р.
Топографо – геодезичні - Серія АБ №100671 від 23.08.2005р. до 22.08.2010р.
Пожежна сигналізація та інші - Серія АА №776972 від 30.12.2004р. до 30.12.2009р

**Фізкультурно-оздоровчий комплекс
по вул. Мельникова, 46 у м. Києві**

ПРОЕКТ

ТОМ 1

Загальна пояснювальна записка.

2345-ПЗ

Генеральний план.

2345-ГП

Архітектурно-будівельні рішення.

2345-АР

Технологічні рішення.

2345-ТХ

Іар. №	Підпіс і дата	Зам. іар. №

Директор	підпис	прізвище
Головний інженер інституту	підпис	прізвище
Головний архітектор інституту	підпис	прізвище
Головний інженер (архітектор) проекту	підпис	прізвище

2008

Приклад оформлення аркуша змісту Т.2

Позначення		Найменування	Аркуш							
2345-3		Зміст	2							
2345-СП		Склад проекту	4							
2345-ПД		Підтвердження ГАП	5							
2345-ЗП		Загальні положення	6							
2345-ГП		Генеральний план								
2345-АБ		Архітектурно-будівельні рішення								
2345-TX		Технологічні рішення								
Вихідні дані для проектування										
Дата/№	Розпорядження КМДА									
Дата/№	Архітектурно-планувальне завдання									
б/н	Завдання на проектування									
Технічні умови										
Креслення										
2345-00-ГП-2	Генеральний план									
2345-01-АР-1	Фасад в осіах									
2345-01-АР-1	План на відм. -4.500									
2345-01-АР-1	План на відм. -0.000									
2345-01-TX-1	Автостоянка									
Ліс.	Ідент. ідент. №	Зміс.	№							
						2345-3				
Зм.	Кільк.	Арк.	Лідов.	Підпис	Дата	Зміст	Стадія	Аркуш	Аркушів	
							P	2		
							ЗАТ “Гіпроцивільпромбуд”			
							м. Київ			
ГПІ	Прізаміще									
П.Контр.	Прізаміще									

Формат А4

Приклад оформлення аркуша складу проекту Т.3

				4	
Номер тому	Позначення	Найменування		Примітка	
1	2345-ПЗ.ГП. АР.ГХ	Загальна пояснювальна записка Генеральний план. Архітектурні рішення. Технологія виробництва			
2	2345-ВК	Водопровід та каналізація			
3	2345-ОВ	Опалення, вентиляція та кондиціонування			
4	2345-ЕТР	Електротехнічні рішення. Внутрішнє електрообладнання та електро- освітлення			
5	2345-СЗ.ПГ. ПС	Системи зв'язку. Пожежогасіння. Пожежна сигналізація			
6	2345-ЕЗК	Електрохімічний захист від корозії			
7	2345-ОВНС	Оцінка впливу на навколишнє середовище		ТОВ НВЦ*	
8	2345-ПОБ	Проект організації будівництва			
9	2345-К	Конторисна документація			
Інд. №	Підпис і дата	Зм. інк. №	2345-СП Склад проекту		
			Стадія П	Аркуш 1	Аркушів 1
			ЗАТ "Гіпроцивельпромбуд" м. Київ		

Формат А4

Приклад оформлення аркуша підтвердження ГАП (ГІП) Т.4

						5			
<p>Проект розроблений відповідно до чинних норм, правил та стандартів.</p>									
<p>Головний архітектор (інженер) проекту (підпис) (ПІБ)</p>									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Номер і зміна</td> <td style="width: 50%;">Заміс №</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Номер і зміна	Заміс №							
Номер і зміна	Заміс №								
№ зм. ГІП Н.контр.									
	Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата			
	ГІП		Прізвище				2345-ПД.		
	Н.контр.		Прізвище						
							Стадія		
							Аркуш		
						Аркушів			
						П			
						1			
						1			
Підтвердження ГАП (ГІП)									
ЗАТ "Гіпроцивільпромбуд" м. Київ									

Формат А4

**Приклад оформлення аркуша відомості про учасників проектування
по кожному розділу проекту Т.5**

				6
Розділ проекту	Посада	Прізвище	Підпис	
<u>АР</u> Архітектурно - планувальна майстерня №1 (АПМ-1)	Начальник АПМ-1	XXXXX	XXXX	
	ГАП	XXXXX	XXXX	
	Головний фахівець	XXXXX	XXXX	
	Архітектори:	XXXXX	XXXX	
	Зав. групи	XXXXX	XXXX	
	Провід. арх.	XXXXX	XXXX	
	Арт. 1 кат.	XXXXX	XXXX	
<u>ГП</u> Сектор верти- кального пла- нування та благоустрою	Начальник ГП	XXXXX	XXXX	
	Пров.інж.	XXXXX	XXXX	
<u>ТВ</u> Технологічний відділ	Начальник ТВ	XXXXX	XXXX	
	Пров.інж.	XXXXX	XXXX	
Доргахові графи				
Зм.	Кільк.	Арк.	Лідок:	
Підпис	Дата	Арк.		

Формат А4

Код УКНД 01.100.30; 91.010.30

Ключові слова: робоча документація, робочі креслення, загальні дані з робочих креслень, склад, основні комплекти, специфікації, внесення змін, прив'язка, проектна документація, графічні і текстові документи, титульний аркуш, основні написи, підписи.

**Копіювання нормативного документа виконав Агент з виготовлення та
роздовідження копій нормативних документів:**

ТзОВ “Науково-інформаційний центр “Леонорм”
79014, м. Львів, вул. Котика 7
(для пошти: 79014, м. Львів, а/с 9377, т/ф: (032) 260-11-51, (032) 244-88-23)
Код BE237393